

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара  
(Отдел надзорной деятельности Ленинского района г.о. Самара)  
Управления надзорной деятельности  
ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 16 » мая 2012 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 126**

По адресу/адресам: г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистическая, д.7.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
№ 126 от 14.05.2012г.

была проведена: внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа № 70 им. Героя Советского Союза А.В Мельникова городского округа Самара  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" мая 2012 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

"16" мая 2012 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа  
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Ленинского района г.о. Самара  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: *(заполняется при проведении выездной проверки)* директор МБОУ СОШ № 70 Цибарева Ольга Юрьевна  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

14 мая 2012г. 11 час. 30 мин. ✓ 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности  
Ленинского района г.о. Самара – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

Подпинова Ольга Борисовна

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Цибарева Ольга Юрьевна - директор МБОУ СОШ № 70  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Здание школы оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 4 типа.	ППБ РФ 01-03 п. 3, НПБ 104-03 табл. 2, п. 7.	МБОУ СОШ № 70
2.	Допущена отделка стен путей эвакуации коридоров 3-го, 4-го этажа, лестничных клеток с 1-го по 4-й этаж, выполненная сгораемыми материалами (масляная краска)	ППБ РФ 01-03 п. 53, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	МБОУ СОШ № 70
3.	Допущена отделка пола путей эвакуации поэтажных коридоров 2-го, 3-го, 4-го этажей, выполненная сгораемыми материалами (линолеум)	ППБ РФ 01-03 п. 53; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	МБОУ СОШ № 70
4.	Металлические конструкции лестниц (косоуры), выполнены с пределом огнестойкости менее R 60.	ППБ РФ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 7.1., п. 5.18* таблица № 4.	МБОУ СОШ № 70
5.	Помещения спортивного зала не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ППБ РФ 01-03 п. 3, НПБ 110-03 таблица 1, НПБ 88-2001 п. 12.12.	МБОУ СОШ № 70
6.	Отсутствует (не обеспечен) свободный подъезд пожарной техники к дворовой части здания (имеется рассадка деревьев в непосредственной близости от здания)	ППБ РФ 01-03 п. 3, СНиП 2.07.01-89* Приложение 1 обязательное. Противопожарные требования п. 2*.	МБОУ СОШ № 70
7.	Лестничные марши, площадки установленные на 4-м этаже, выходов из помещения спортивного зала выполнены деревянными с ненормируемым пределом огнестойкости.	ППБ РФ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 5.18* п. 7.8.	МБОУ СОШ № 70
8.	Не проведены эксплуатационные испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	ППБ РФ 01-03 п. 36.	МБОУ СОШ № 70
9.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Срок исполнения предписания № 232/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11.08.2011 г. не истек. ( 30.07.2012 г.)

нарушений режимного характера не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: 16.05.2012 \_\_\_\_\_ Подпинова О.Б.  
старший инспектор отдела надзорной деятельности Ленинского района г.о. Самара.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного  
лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)