

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

№ 05/1211

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 19.12.2013 г., 14500

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ СОШ №70 г. о. Самара; 443030, г. Самара ул.Коммунистическая, 7 (юридический адрес), фактический адрес 443030, г. Самара ул.Коммунистическая, 7, 443041, г.Самара, ул.Ульяновская, 99 (дошкольное отделение), акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/1211 от 19.12.2013 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
Обеспечить выполнение пунктов санитарных правил :	
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:	
1.	П.4.25 – унитазы оборудовать сидениями, заменить унитаз с дефектами. ✓
2.	П.4.28 – выполнить отделку стен с целью проведения уборки влажным способом и дезинфекции (убрать бумажные обои в кабинете домоводства, устранить отлетающую покраску со стен спортзала).
3.	П.4.29 – устранить дефекты покрытия полов линолеум частично в кабинетах (каб.№201, 307 и др.).
4.	П.5.3 – школьные парты для обучающихся 1 ступени образования обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
5.	П.5.8 – ученические и демонстрационные столы кабинетов физики и химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.
6.	П.6.8 – заменить окна в ряде учебных кабинетов и других помещений, пропускающие холодные потоки воздуха.
7.	П.6.10 – остекление части окон выполнить из цельного стеклопакета (спортзал).
8.	П.12.3 – влажную уборку ряда помещений (спортзала, раздевалок) проводить в соответствии с требованиями.
9.	П.7.1.8 – светопроемы учебных помещений выполнить регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника на 30%.
СанПиН 2.2.2./2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»:	
10	Соблюдать требования приложения №2 таблицы №1 по параметрам электромагнитных полей (ЭМП), подтвердить лабораторными замерами
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03»Гигиенические требования к естественному,	

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:	
11	Обеспечить соблюдение требований таблицы 2 по коэффициенту пульсации (Кп) в каб.302, 201
СП 3.5.3.1129 -02 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизации»:	
12	П.3.3 – при эксплуатации помещений пищеблока в полной мере соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов: своевременно заделывать места прохождения коммуникаций в перекрытиях после проведения ремонтных работ и т.д.
СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:	
13	П.3.13 – перед туалетом для персонала на пищеблоке предусмотреть отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с клоном к нему.
14	П.4.15 – светильники над плитами, технологическим оборудованием в варочном цехе пищеблока разместить в соответствии с требованиями.
15	П.5.5 – внутреннюю отделку стен и потолков, полов всех производственных помещений пищеблока школы выполнить в соответствии с требованиями
16	П.5.16 – провести ремонтные работы всех производственных помещений пищеблока.
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - дошкольное отделение:	
17	П.6.15 – обеспечить наличие 3-х комплектов постельного белья и полотенец.
18	П.15.5 – доработать технологические карты.
19	П.17.13 – соблюдать режим мытья игрушек в группах (1 раз в неделю вместо ежедневного мытья).

Срок исполнения предписания от 19.12.2013 г. № 05/1211 - 15.08.2015 г.

Ответственность за выполнение предписания от 19.12.2013 г. № 05/1211 возлагается на: юридическое лицо МБОУ СОШ №70 г. о. Самара

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Мамутина Т.Б.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ №70 г. о. Самара



О.Ю.Цибарева